

**Регламент
выполнения мероприятий по подключению к системе теплоснабжения
реконструируемых и вновь вводимых объектов капитального
строительства**

Для подключения к системе теплоснабжения МП «ССК» необходимо выполнить следующее:

1. Оформление заявления на получение технических условий на подключение к системе теплоснабжения в МП «ССК».

Бланк заявки на подключение к системе теплоснабжения с перечнем необходимых документов, которые необходимо предоставить, в качестве приложения к заявлению, выдаётся в ПТО (кабинет № 211, ул. Орджоникидзе 12/1), либо скачивается на сайте МП «ССК».

Оформленная заявка на подключение с приложением необходимых документов сдается в канцелярию (кабинет № 105, ул. Орджоникидзе, 12/1).

Максимальный срок выдачи подписанного договора на подключение 30 дней с момента подачи надлежащим образом заполненной заявки. Выдача договора на подключение производится в ПТО (кабинет № 211, ул. Орджоникидзе, 12/1).

Если заявка на подключение заполнена ненадлежащим образом, МП «ССК» информирует об этом заявителя в письменной форме и срок выдачи договора на подключение увеличивается на время устранения заявителем всех замечаний.

2. Разработка заявителем проекта на теплоснабжение.

Проект разрабатывает организация имеющая разрешение на данный вид деятельности согласно технических условий, являющихся приложением к договору на подключение к системе теплоснабжения.

3. Согласование проекта на теплоснабжение в МП «ССК»

Заявление на согласование проекта на имя главного инженера МП «ССК» с экземпляром копии проекта предоставляется в канцелярию (кабинет № 105, ул. Орджоникидзе, 12/1).

Согласование проекта теплоснабжения выполняется по ул. Орджоникидзе, 12/1, 211 кабинет.

Срок согласования проекта 14 дней после подачи заявления. Согласование проекта выдаётся ПТО (кабинет № 211, ул. Орджоникидзе 12/1).

4. Строительство теплосети.

Строительство тепловой сети ведется в соответствии с проектом под техническим надзором МП «ССК». После окончания монтажных работ и перед засыпкой, тепловую сеть необходимо предъявить для проверки соответствия выполненных работ проектным требованиям и проведения гидравлических испытаний представителю МП «ССК». Вызов представителя для оформления актов на скрытые работы и проведения гидравлических испытаний осуществляется по телефону 92-11-40.

5. Монтаж индивидуального теплового пункта.

Монтаж индивидуального теплового пункта должен производиться по согласованному проекту. Если теплоснабжающей организацией является МП «ССК», после окончания монтажа необходимо вызвать представителей для осмотра и проведения гидравлических испытаний по телефону 92-11-40.

6. Монтаж узла учета тепловой энергии и ГВС.

Монтаж узла учета тепловой энергии и ГВС должен производиться по согласованному проекту. Если теплоснабжающей организацией является МП «ССК», после окончания монтажа необходимо вызвать представителей для осмотра и проведения гидравлических испытаний по телефону 92-11-40.

7. Получение справки о выполнении технических условий.

Заявление на получение акта выполнения технических условий оформляется на имя главного инженера МП «ССК» и передаётся в канцелярию.

К заявлению прикладывается следующая исполнительная документация:

- акт технической готовности теплотрассы;
 - проектная документация марки ТС, КЖ или АС (строительная часть теплотрассы);
 - план подвала (марка ОВ);
 - технические условия на подключение к системе теплоснабжения;
 - согласование проекта теплоснабжения;
 - акты освидетельствования скрытых работ:
 - подготовка основания теплотрассы;
 - укладка канала тепловой сети, битумная обмазка канала тепловой сети, тепловых камер;
 - монтаж трубопроводов, неподвижных и скользящих опор, тепловых камер;
 - антикоррозийное покрытие трубопроводов, изоляция и покровный слой трубопроводов;
 - укладка плит перекрытия, битумная гидроизоляция;
 - растяжка компенсаторов;
 - установка арматуры;
 - проведение очистки, промывки (продувки) трубопроводов;
 - на разбивку трассы тепловой сети;
 - комплексное испытание теплотрассы.
- акт на гидравлическое испытание трубопроводов тепловой сети;
- химбаканализ воды;
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, запорной арматуры, сварочных материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
- журнал общих работ;
- сведения о сварных соединениях и результатах их контроля, схемы расположения сварных стыков трубопроводов, сводная таблица

сварных стыков, журнал сварочных работ, сведения о сварщиках, выполнявших работы;

- исполнительные съемки теплотрассы, водопровода, канализации, электрических сетей (М 1:500)

Срок рассмотрения технической документации и выдача справки о выполнении технических условий - в течение 14 дней. Акт выдаётся ПТО (ул. Орджоникидзе, 12/1, каб. 211).

8. Получение разрешения на эксплуатацию в «Кузбасском отделе по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзора»

После получения от МП «ССК» справки о выполнении технических условий необходимо получить разрешение на эксплуатацию в «Кузбасском отделе по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзора» (ул. Орджоникидзе, 30, тел. 45-44-29).

Мероприятия по п. 7, 9 можно совместить с подачей заявки в Ростехнадзор.

9. Заключение договора теплоснабжения.

Для заключения договора теплоснабжения необходимо обратиться в договорной отдел ООО «ГТК-Сбыт» (кабинет № 108 по ул. Орджоникидзе, 12/1) с правоустанавливающими документами на объект и справкой о выполнении технических условий (в случае если теплоснабжающей организацией является МП «ССК»).

10. Присоединение к тепловой сети.

Перед присоединением необходимо за пять рабочих дней направить в адрес главного инженера МП «ССК» письмо для получения разрешения с указанием даты работ и контактного телефона исполнителя (передается в канцелярию, кабинет № 105, ул. Орджоникидзе, 12/1).

Если источником тепла являются не котельные МП «ССК», а другие источники, к письму необходимо приложить заявку на подключение от теплоснабжающей организации и копию разрешения на эксплуатацию. Работы по подключению при температуре наружного воздуха ниже -10°C не допускаются. Врезка в тепловую сеть осуществляется в присутствии представителей МП «ССК». После присоединения к тепловой сети составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр передается абоненту, второй остается в МП «ССК».

Подача тепла производится по письменной заявке потребителя с указанием даты, времени и контактного лица за 1 сутки до включения.